



BRESKO a.s.
Fr. Hrubína 1105
674 01 TŘEBÍČ

22

EN 12566 – 3

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

Zkoušku provedl:	TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Notifikovaná osoba: NB1017					
Výrobek:	Balená domovní čistírna odpadních vod					
Účel použití:	Čištění splaškových (domovních) vod					
Název výrobku:	EUROCLAR					
Materiál:	Polypropylen					
Účinnost čištění (při typové zkoušce):						
Stupeň výkonnosti (účinnosti) čištění při zkouškou zjištěném organickém denním zatížení BSK ₅ 0,24 kg/d	CHSK _{Cr}	90,3	%	> 70	mg/l	
	BSK ₅	95,3	%	> 10	mg/l	
	NL	94,8	%	> 20	mg/l	
	N _c	65,2	%	> 20	mg/l	
	NH ₄ -N	90,8	%	> 10	mg/l	
	P _c	89,3	%	> 5	mg/l	
Kapacita čištění (jmenovitá hodnota):						
Jmenovité organické denní zatížení:	BSK ₅		0,24		kg/d	
Jmenovitý denní průtok:	Q _D		800		l/d	
Vodotěsnost (zkouška vodou)	Vyhověla normě					
Pevnost v tlaku (ověřením mechanických vlastností vzorků)	Vyhověla normě					
Únosnost	0 m					
Trvanlivost	Vyhověla normě					
Protipožární odolnost	Třída E					
Působení nebezpečných látek	NPD					