

Čika-čištění kanalizace

Z 2020102

Zpráva o stavu kanalizace

Místo práce: Horní Smrčné
okres Třebíč

Objednatel: Obec Horní Smrčné
Horní Smrčné 73
657 07 Čechtín
v zastoupení: panem Křivánkem

Dodavatel: Radek Šiška
Nosislavská 712
Vranovice 691 25

Na základě poptávky na kamerovou prohlídku a kontrolu celistvosti
kanalizačního řadu v obci Horní Smrčné.

Kamerový systém: Ipek Rovion
Zkušební norma: EN13508

Materiál: Beton

Při kamerové prohlídce jednotné kanalizace v Obci Horní Smrčné bylo zjištěno, že potrubí je celistvé a
provozu schopné viz protokoly dle EN 13508

Ve Vranovicích 24.9.2020

Zprávu vypracoval:
Radek Šiška

 Čištění kanalizací
Radek Šiška
Nosislavská 712, 691 25 Vranovice
Tel: 773 607 773
IČO: 68669191
e-mail: info@cika.cz, www.cika.cz