

SPIS Č.: OŽP 15490/2015/Sv
Č.J.: OŽP 11530/16 – SPIS 15490/2015/SvVYŘIZUJE: Svoboda Miroslav
TELEFON: 568 805 238
E-MAIL: m.svoboda@trebic.cz

DATUM: 17.2.2016

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 29.11.2015 podal

Obec Horní Smrčné, IČ 00376973, Horní Smrčné 73, 675 07 Čechtín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 12 vodního zákona k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami vyššími než hodnoty podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění (dále jen "nakládání s vodami") z výusti veřejné kanalizace bez ČOV na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Horní Smrčné
Identifikátor katastrálního území	738506
Název katastrálního území	Horní Smrčné
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 30/1, 30/3 v katastrálním území Horní Smrčné
Číselný identifikátor vodního toku	10207826
Název vodního toku	pravostranný přítok Chlumského potoka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-01-074
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1139054, 658160

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	splaškové nečištěné
Druh recipientu	nádrž s trvalým odtokem

/2

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Průměrné povolené	0,51 l/s
Maximální povolené	2,02 l/s
Maximální měsíční povolené	1,870 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	16 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	5 let
Velikost zdroje znečištění v EO	57

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	1,92 t/r
b) CHSKCr t/r	3,20 t/r
c) NL t/r	1,92 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	120 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	240 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	200 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	300 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	120 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	240 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	4x ročně
Způsob měření množství vody	hydraulickým výpočtem z registrovaných veličin
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4x ročně
Typ vzorků	dvouhodinový směsný

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:

- Povolení k vypouštění nečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace obce Horní Smrčné do vodního nádrže na pravostranném bezejmenném přítoku Chlumského potoka se vydává s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími, než hodnoty stanovené Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ve znění pozdějších předpisů.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.**
2. Žadatel bude provádět kontrolu odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele hodnoty **p** a **m** s četností **4x ročně**, a to jako dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut se začátkem odběru v 7.00 hod. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních.
3. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny akreditovanou laboratoří.
4. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří uvedenou ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
5. Počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu **p** v období posledních 12 měsíců nesmí být vyšší než 1. Hodnota **m** nesmí být překročena. Vyhodnocení

rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod pro hodnoty **p** a **m** bude k výsledkům dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

6. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod, je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod. Při posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se vychází z údajů uplynulého kalendářního roku.
7. Odběrným místem pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod v obci Horní Smrčné bude výust' z veřejné kanalizace do vodní nádrže. Kontrolní místo bude upraveno tak, aby orgány provádějící vodoprávní dozor a správce toku mohli kdykoliv odebrat kontrolní prostý vzorek vypouštěných odpadních vod.
8. Žadatel bude měřit množství vypouštěných odpadních vod do vodního toku 4x ročně objemovou metodou tak, aby bylo provedeno současně s odběrem vzorů odpadních vod.
9. Na kanalizaci nesmí být nově napojovány další zdroje znečištění bez čištění odpadních vod v ČOV.
10. Nejpozději do 31.12.2017 bude na vodoprávní úřad předložen postup obce ve způsobu zneškodňování odpadních vod z domácností tak, aby byl v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK).

Upozornění:

- Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozborů vzorků odpadních vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horní Smrčné, Horní Smrčné 73, 675 07 Čechtín

O d ů v o d n ě n í

Dne 29.11.2015 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami vyššími než hodnoty podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Výsledky analýz vzorků 2013 – 2015 ENVIRO Ekoanalytika, s.r.o. Velké Meziříčí
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 20.11.2015, zn. PM061064/2015-203/Ou
- Vyjádření Lesy ČR, s.p. Správa toků Brno ze dne 9.11.2015, č.j. LCR 952/004982/2015

Žadatel předložil rozbor výsledků sledování kvality a množství vypouštěných odpadních vod v období r. 2013 – 15. Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a předloženým rozborům, vodoprávní úřad akceptoval navržené objemové, bilanční a koncentrační limity. V souladu s § 38 odst. 12 vodního zákona vydal povolení k vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad stanovil lhůtu k povolenému vypouštění odpadních vod oproti žádosti kratší a to na dobu 5 let od právní moci rozhodnutí

s tím, že bude nejpozději do 31.12.2017 předloženo technické řešení na zneškodňování odpadních vod z domácností v souladu s PRVKUK a stanoviskem Povodí Moravy, s.p.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Marta Kafuňková, Ing.
Jaromír Křivánek, Radomír Čaha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozborů vzorků odpadních vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (dodejky)

§ 27 odst. 1 správního řádu

Datovou schránkou

Obec Horní Smrčné, IDDS: wsyayjp

§ 27 odst. 2 správního řádu

Marta Kafuňková, Radošov č.p. 47, 675 07 Čechtín

Ing. Jaromír Křivánek, Horní Smrčné č.p. 20, 675 07 Čechtín

Radomír Caha, Kouty č.p. 38, 675 08 Kouty u Třebíče

Datovou schránkou

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám.

č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw