

## Protokol o zkouškách č. 8345 / 6P0 / 20

Číslo vzorku: 11818/6P0/20

Místo a bod odběru : Horní Smrčné - č.p.5

Datum a čas odběru : 29.6.2020

Datum a čas příjmu : 29.6.2020 7:46

Zákazník: Obec Horní Smrčné, Horní Smrčné 20, Čechtín, 675 07

Vzorkoval : vlastní odběr

Předmět zkoušky : Pitná voda

Plán odběru : ---

Rozsah rozboru : ---

Datum provedení analýz: 29.6.2020 - 2.7.2020

### Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	SOP č.13/2013/III (ČSN EN ISO 9308-1)
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP č.13/2013/III (ČSN EN ISO 9308-1)
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP č.17/2013/III (Vyhl. MZ č.252/2004 Sb., Příloha č.6)
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	14	40 (DH)	SOP č.16/2013/III (ČSN EN ISO 6222)
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	2	200 (DH)	SOP č.16/2013/III (ČSN EN ISO 6222)
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	SOP č.15/2013/III (ČSN EN ISO 7899-2)

### Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky
Dusičnaný	mg/l	67,6	50,0 (NMH)	SOP č. 30/2015/III (návod firmy Thermo Scientific) IPZ7

IPZ Interně provedená zkouška interním dodavatelem

Interní dodavatel : IPZ7 Zkušební laboratoř č. 1249 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, Pracoviště Třebíč - Laboratoř pitných vod  
KTJ - kolonií tvořící jednotka

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

Hodnocení: Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

Odběr vzorku není předmětem akreditace a Vodohospodářské laboratoře nenesou odpovědnost za správnost odběru vzorku a výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat.

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Protokol schválil dne : 2.7.2020

Protokol vystaven dne : 2.7.2020



Ing. Jitka Mičková  
Vedoucí pracoviště  
č. 1249

-----KONEC PROTOKOLU-----